

采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品）。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订确定后采购人预付合同价的 40%，供应商应于采购人支付预付款前向采购人提供等额见索即付预付款保函（供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，支持电子、纸质形式。在签订合同时，如成交供应商书面明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例，采购人可不支付或降低预付款），预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的 100%。
2	供货及安装地	淮南市田家庵区民生中学内

	点	
3	供货及安装期限	30 日
4	免费质保期	按国家相关规定或行业标准执行

二、货物需求

序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	备注
▲1	分体式变频挂机空调	1. 空调类型：壁挂式空调 2. 匹数：3 匹 3. 能效等级：1 级 4. APF(全年能源消耗效率)：≥4.52 ★3-4 项参数须提供所投机型的中国能效标识网截图 5. 噪音(dB)室内：(高档风速)≤47 6. 噪音(dB)室外：≤56 7. 制热量(W)：≥9810 8. 制冷量(W)：≥7310 9. 额定制热功率：≤2930W 10. 额定制冷功率：≤1950W 11. 制冷剂类型：R32 12. 循环风量(m³/h)：≥1400 13. 电热功率(kW)：≥1.2 14. 吸气侧允许工作过压：≥1.9MPa 15. 排气侧允许工作过压：≥4.3MPa 16. 高/低压侧最大允许压力：≥4.3MPa 17. 热交换器最大工作压力：≥4.3MPa 18. 内机质量(kg)：≥16 19. 外机质量(kg)：≥38.5 20. 电源：220V~, 50Hz ★5-20 项参数须提供报价机型证明材料，证明材料形式包括但不限于(提供以下任意一种即可)：产品铭牌截图、具有 CMA 或 CNAS 标志第三方检测报告、产品技术说明书、产品彩页的扫描件或产品官网功能截图等。 21. 蒸发器：为双排内螺纹紫铜管翅	台	100	须提供提供节能产品认证证书

		片结构。提供说明书或官方宣传资料图片 22. 冷媒管：必须为纯铜，长度应满足安装要求，同时需配备相同长度（防火等级不低于 B1 级、厚度不小于 15mm）的橡塑保温套管。 23. 核心配置：采用高性能品牌压缩机。提供说明书或官方宣传资料图片 24. 附加功能：自清洁、一键防直吹、可控电辅热等。提供说明书或官方宣传资料图片 ★25 智能联网：可实现远程开关机，手机端控制功能（远程开关机、温度控制、模式控制、状态显示）。须提供系统页面截图或见证性资料。 26、节能证书认证提供扫描或复印件 27、环境标志认证提供扫描或复印件			
2	辅材及安装	包含延长所需所有铜管、下水管、空开、挂架、打孔等相应辅材费用，内外机安装至学校指定位置。	项	1	下水排水管需重新铺设，原教室无排水管，需整齐美观

三、供货要求：

1、以上设备无指定品牌，采购需求内容，不得负偏离，必须全部满足采购需求。

2、如发现成交供应商在合同履约过程中有以次充好、以假充真、所供产品与采购文件不符等不诚信行为，采购人将上报监管部门按相关规定处理。

四、报价要求

供应商的投标报价包括履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费(包括所有设备〈主材〉、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等)、生产制造费、安

装调试费、保险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用(如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费及完成本项目至验收合格完成所需要的其他费用)及所有价内价外税金及合理利润等;请投标人综合考虑各种风险,谨慎报价。报价不得高于项目最高投标限价,否则其响应文件将被认定为响应无效。