



采购需求



一、工程概况

主要建设内容及规模为淮南市田家庵区民生中学实施校园电力改造工程，在现有 315kW 变压器基础上，新增扩容 1000kW 供电容量，并对全校空调专用供电线路进行全面升级改造。完善配电设施与线路布局，提升整体供电承载能力，切实满足教室空调集中运行负荷需求，保障空调安全、稳定、合规投入使用。

二、招标范围：

1、淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目设计图纸全部内容；

2、其他说明：详见采购文件、答疑、补遗（如有）等。

三、编制依据：

1、本项目采购文件；

2、本项目施工图设计文件，具体详见本项目图纸目录等；

3、淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目工程量清单及编制说明；

4、2018 版安徽省建设工程计价依据及安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）。

5、主要材料价格：采用淮南市 2026 年第 5 月建设工程材料市场信息价，淮南信息价没有的参照周边地市造价管理机构发布的信息价计取，以上均没有的材料、设备按照市场询价列入。

6、人工费执行《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作

的通知》（建标【2021】46号），人工费按照156.00元/工日计入，其中定额人工费140.00元/工日参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工单价增加部分16.00元只计取税金。

四、其他说明（此项不做为资格评审项，相关评审内容在技术标中提供）

1. 供应商需提供类似项目业绩；
2. 供应商拟派的项目经理、技术负责人、拟派项目其他人员需具有工程类相关专业中级及以上技术职称；
3. 供应商需提供针对本项目的施工组织方案。

五、图纸、工程量清单及说明另附