

采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品）。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的 100%。
2	供货及安装地点	淮南市田家庵区民生中学内
3	供货及安装期限	10 日
4	免费质保期	6 年

二、货物需求

序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	备注
▲1	分体式变频挂机空调	1. 空调类型：壁挂式空调 2. 匹数：3 匹 3. 能效等级:1 级（须提供所投机型的中国能效标识网截图） 4. APF（全年能源消耗效率）：≥4.7	台	100	须提供节能产品认证证

	调	5. 噪音(dB)室内: ≤ 21 6. 噪音(dB)室外: ≤ 56 7. 制热量(W): ≥ 9770 8. 制冷量(W): ≥ 7300 9. 额定制热功率: $\leq 2930W$ 10. 额定制冷功率: $\leq 2000W$ 11. 制冷剂类型: R32 12. 循环风量(m^3/h): ≥ 1370 13. 电热功率(kW): ≥ 1.2 14. 内机净质量(kg): ≥ 14.5 15. 外机净质量(kg): ≥ 39.5 16. 电源: 220V-, 50Hz 17. 蒸发器: 为双排内螺纹紫铜管翅片结构。 18. 提供产品节能证书认证 19. 提供产品环境标志认证 20. 质保期六年 注: 4-16项参数须提供报价机型证明材料, 证明材料形式包括但不限于(提供以下任意一种即可): 产品铭牌截图、第三方机构依据“GB 21455-2019、GB/T 7725-2022”标准出具的带有CMA标识的检测报告、产品技术说明书、产品彩页的扫描件。			书
2	辅材及安装	包含延长所需所有铜管、下水管、空开、挂架、打孔等相应辅材费用, 内外机安装至学校指定位置。	项	1	下水排水管需重新铺设, 原教室无排水管, 需整齐美观

三、供货要求:

1、以上设备无指定品牌, 采购需求内容, 不得负偏离, 必须全部满足采购需求。

2、如发现成交供应商在合同履行过程中有以次充好、以假充真、所供产品与采购文件不符等不诚信行为, 采购人将上报监管部门按相关规定处理。

四、报价要求

供应商的投标报价包括履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费(包括所有设备〈主材〉、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等)、生产制造费、安装调试费、保险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用(如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费及完成本项目至验收合格完成所需要的其他费用)及所有价内价外税金及合理利润等；请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。报价不得高于项目最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。