

采购需求

前注:

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定,下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续,经核准采购进口产品,但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中:如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品,则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中:标注▲的产品(核心产品)。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
|----|---------|---|
| 1 | 付款方式 | 主机空调货到付款30%,余下款项于30天内安装验收完毕付余下款项70%。(由于甲方不具备空调安装条件,导致乙方30天内无法安装完毕,甲方需付余款70%款项的90%,余下10%待安装完毕付清) |
| 2 | 供货及安装地点 | 四宜控股集团新办公楼 |
| 3 | 供货及安装期限 | 30日 |
| 4 | 免费质保期 | 经相关部门验收合格并交付采购人之日起18个月 |

二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|--------|----|----|----|
|----|------|--------|----|----|----|

| (一) ▲空调机组 | | | | | 强制采购节能产品、环境标志产品 |
|-----------|-----------|---|---|---|-----------------|
| 1 | 多联体空调器室外机 | <p>1、名称：多联机室外机组</p> <p>★2、制冷量：≥123KW</p> <p>★3、制冷功率：<37.4KW</p> <p>★4、制热量：≥138KW</p> <p>★5、制热功率：<35.83KW</p> <p>★6、基础模块机组 APF 最大值：≥4.7</p> <p>★7、多联式室外机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★8、多联式室外机具有待机高低压隔离、无源压力安全卸载、柔性增焓加载、HPAC 高效模块轮换、压缩机双后备运转及室外机双轮换运转功能、绕组-电加热带加热后备运转等安全防护性能。</p> <p>★9、多联机机组具有气候自适应功能、变融霜能力特性、双增焓 EEV 阀控制技术、多压缩机增焓可调特性、蓄热快速化霜、SRL 负荷自适应控制技术。</p> | 台 | 1 | |
| 2 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥2.2KW</p> <p>★3、制热量：≥2.5KW</p> <p>★4、制冷功率：<28.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤28dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 4 | |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|---|--|
| 3 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥2.8KW</p> <p>★3、制热量：≥3.2KW</p> <p>★4、制冷功率：<28.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤28dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 8 | |
| 4 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥4.0KW</p> <p>★3、制热量：≥4.5KW</p> <p>★4、制冷功率：<40.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤33dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 5 | |
| 5 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥5.0KW</p> <p>★3、制热量：≥5.6KW</p> <p>★4、制冷功率：<40.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤33dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|--|
| 6 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥6.3KW</p> <p>★3、制热量：≥7.1KW</p> <p>★4、制冷功率：<55.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤35dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 5 | |
| 7 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥8.0KW</p> <p>★3、制热量：≥9.0KW</p> <p>★4、制冷功率：<95.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤40dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 3 | |
| 8 | 空调器 | <p>1、名称：风管式室内机</p> <p>★2、制冷量：≥10.0KW</p> <p>★3、制热量：≥11.2KW</p> <p>★4、制冷功率：<110.1W</p> <p>★5、最大风量噪音：≤40dB</p> <p>★6、多联式室内机组的翅片式换热器均采用亲水膜处理，且换热器管壁厚≥0.25mm。</p> <p>★7、多联式室内机均具有蒸发器自清洁功能。</p> | 台 | 2 | |

备注：

1. 标注▲为核心产品，提供相同品牌产品的不同响应供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判，报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判

文件规定的方式确定一个参加谈判的响应供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应供应商响应无效。

2. 投标人提供拟投产品在规定认证机构范围内的节能产品认证证书、环境标志认证证书。