

# 采购需求

前注:

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定,下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续,经核准采购进口产品,但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中:如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品,则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中:标注▲的产品(核心产品)。

## 一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	供应商在完成供货安装并验收合格后,支付合同价款的100%。
2	供货地点	四宜湖山世家
3	供货期	15日
4	免费质保期	1年

## 二、货物需求

采购项目	规格参数	数量	单位	备注
▲1.家用中央空调多联机	一. 室外机部分: 室外机采用三管制温湿度平衡型(多效或全效)主机 1. 制冷量: 15.5kW~16KW 2. 制热量: 18kW~19KW 3. 制冷额定功率: $\geq 4.19$ kW 4. 制热额定功率: $\geq 4.4$ kW 5. IPLV 值: $\geq 6.2$ 6. APF 值: $\geq 4.8$	40	套	强制采购节能产品、环境标志产品

	<p>7. 主机噪音：<math>\leq 56\text{dB (A)}</math></p> <p>二. 室内机部分：</p> <p>1. 室内机采用三管制温湿度平衡型风管式室内机，末端数量为4台，且室内机总制冷量<math>\geq 16\text{KW}</math>，内/外机制冷量配比比例范围在1：1~1.2之间，以保证使用效果</p> <p>2. 每台室内机标配控制器</p> <p>三. 多联机产品需包含安装及辅材费用。</p> <p>★提供完全符合上述技术参数产品单页一套并加盖投标单位公章。</p>			
2. 全热交换新风机	<p>1. 风量：<math>\geq 250\text{CMH}</math></p> <p>2. 新风机选用可水洗的康舒膜热交换机芯，以减少用户的二次消耗费用</p> <p>3. 新风机风量调节功能<math>\geq 3</math>档，且具备PM2.5、二氧化碳、温湿度实时监测功能，配置wifi（APP独立）控制开关</p> <p>★提供完全符合上述技术参数产品单页一套并加盖投标单位公章。</p>	40	套	
3. 壁挂式燃气采暖热水炉	<p>1. 壁挂炉采用冷凝式换热器</p> <p>2. 最大输入功率：<math>\geq 24\text{KW}</math></p> <p>3. 最小输出功率：<math>\leq 4.8\text{KW}</math></p> <p>4. 最大热效率(50/30℃)：<math>\geq 103\%</math></p> <p>5. 采暖温度可调节范围：30~85℃</p> <p>6. 锅炉配置wifi控制功能</p> <p>★提供完全符合上述技术参数产品单页一套并加盖投标单位公章。</p>	40	套	强制采购节能产品
4. 家用直饮净水器	<p>1. 适用水质：市政自来水</p> <p>2. 最大工作压力：<math>\geq 0.65\text{MP}</math></p> <p>3. 额定功率：<math>\leq 35\text{W}</math></p> <p>4. 为方便维护使用，净水器须采用两级（包含两级）以下滤芯数量，且标明须达到四层以上过滤功效</p> <p>5. 具有自动提醒换过滤芯功能</p> <p>6. 具有防止漏电隐患的集成水路板设计</p> <p>★提供完全符合上述技术参数产品单页一套并加盖投标单位公章。</p>	40	套	

注：1. 所有设备安装到户。

2. 标注▲为核心产品，提供相同品牌产品的不同响应供应商参加同一合同

项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判，报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加谈判的响应供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应供应商响应无效。

3. 投标人提供拟投产品在规定认证机构范围内的节能产品认证证书、环境标志认证证书。